令和元年度　水質検査結果

北斗市本庁舎地区(旧上磯町上水道)　　検査期間　平成31年4月～令和2年3月

区分	No.	項　目　名	基　準　値	富川会館 4月	富川会館 5月	富川会館 6月	富川会館 7月	富川会館 8月	富川会館 9月	富川会館 10月	富川会館 11月	富川会館 12月	富川会館 1月	富川会館 2月	富川会館 3月
病原生物の指標	1	一般細菌	100　個/mL　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L　以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L　以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L　以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L　以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L　以下	－	－	－	－	0.29	－	－	－	－	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L　以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002　mg/L　以下	－	－	－	－	0.0001未満	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	0.02　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6　mg/L　以下	－	0.06未満	－	－	0.06	－	－	0.06未満	0.06未満	－	0.06未満	－
	22	クロロ酢酸	0.02　mg/L　以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－
	23	クロロホルム	0.06　mg/L　以下	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.006	－	0.002	－
	24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	－	0.002	－
	25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L　以下	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.005	0.005	－	0.004	－
	26	臭素酸	0.01　mg/L　以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－
	27	総トリハロメタン	0.1　mg/L　以下	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.018	0.018	－	0.010	－
	28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.004	0.004	－	0.001未満	－
	29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L　以下	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.007	0.007	－	0.004	－
	30	ブロモホルム	0.09　mg/L　以下	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－
	31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L　以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満	－
色	32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L　以下	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－
	34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L　以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L　以下	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－
色	37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－
味覚	38	塩化物イオン	200　mg/L　以下	12.7	10.9	13.0	13.6	14.3	12.7	11.4	11.6	13.4	13.3	12.3	12.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L　以下	－	50	－	－	110	－	－	80	－	－	90	－
	40	蒸発残留物	500　mg/L　以下	－	91	－	－	166	－	－	121	－	－	124	－
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L　以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
臭気	42	ジェオスミン	0.00001　mg/L　以下	－	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L　以下	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L　以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
臭気	45	フェノール類	0.005　mg/L　以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
味覚	46	有機物(TOC)	3　mg/L　以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5　度　以下	0.2	03	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
	51	濁度	2　度　以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度 水質検査結果

北斗市茂辺地・当別地区(旧茂辺地簡易水道)　検査期間　平成31年4月～令和2年3月

区分	No.	項目名	基準値	茂辺地浄化センター 4月	茂辺地浄化センター 5月	茂辺地浄化センター 6月	茂辺地浄化センター 7月	茂辺地浄化センター 8月	茂辺地浄化センター 9月	茂辺地浄化センター 10月	茂辺地浄化センター 11月	茂辺地浄化センター 12月	茂辺地浄化センター 1月	茂辺地浄化センター 2月	茂辺地浄化センター 3月
病原生物の指標	1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－	－	－	－	0.0001未満	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.10	－
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－
	26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.004	－
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－
色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－
味覚	38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.6	11.7	11.8	11.1	11	12.7	11.6	11.3	13.5	12.8	14.3	17.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－	－	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
臭気	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
味覚	46	有機物(TOC)	3 mg/L 以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.2	6.9	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0	7.1	7.0	6.8	7.1
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度 以下	0.6	0.4	0.1未満	0.5	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5
	51	濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度　水質検査結果

北斗市分庁舎地区(旧大野町上水道)　　検査期間　平成31年4月～令和2年3月

区分	No.	項　目　名	基　準　値	農業振興センター 4月	農業振興センター 5月	農業振興センター 6月	農業振興センター 7月	農業振興センター 8月	農業振興センター 9月	農業振興センター 10月	農業振興センター 11月	農業振興センター 12月	農業振興センター 1月	農業振興センター 2月	農業振興センター 3月
病原生物の指標	1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.0001未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満
色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－	－	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－
色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
味覚	38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	8.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.4	7.5	7.7	8.0	7.5	7.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	－	－	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－	－	85	－	－	108	－	－	92	－	－	69
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－
臭気	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－
味覚	46	有機物(TOC)	3 mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度 以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	51	濁度	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度　水質検査結果

向野高台地区(旧西部地区)　　検査期間　平成31年4月～令和2年3月

区分	No.	項　目　名	基　準　値	向野体験農園 4月	向野体験農園 5月	向野体験農園 6月	向野体験農園 7月	向野体験農園 8月	向野体験農園 9月	向野体験農園 10月	向野体験農園 11月	向野体験農園 12月	向野体験農園 1月	向野体験農園 2月	向野体験農園 3月
病原生物の指標	1	一般細菌	100　個/mL　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L　以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.19	－	－	－	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.0001未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	0.02　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	0.01　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6　mg/L　以下	－	－	0.06未満	－	－	0.07	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	23	クロロホルム	0.06　mg/L　以下	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001
	25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L　以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003
	26	臭素酸	0.01　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1　mg/L　以下	－	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L　以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003
	30	ブロモホルム	0.09　mg/L　以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L　以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満
色	32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	1.0　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L　以下	－	－	－	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－
色	37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－
味覚	38	塩化物イオン	200　mg/L　以下	9.0	7.5	7.4	7.4	7.3	7.9	7.6	7.9	8.3	7.9	8.1	8.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L　以下	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	500　mg/L　以下	－	－	74	－	－	90	－	－	79	－	－	86
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－
臭気	42	ジェオスミン	0.00001　mg/L　以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L　以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－
臭気	45	フェノール類	0.005　mg/L　以下	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－
味覚	46	有機物(TOC)	3　mg/L　以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5　度　以下	0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2
	51	濁度	2　度　以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満